

Code	Beleuchtung	Decabit		EIN		AUS		EIN	AUS
GN	StrassenBel./ U-führ.	100	00	Abend-Dämmer.				Morgendäm.	
HN1	Strassenbeleuchtung	100	01	Abend-Dämmer.		bis 01:00		ab 05:00	Morgendäm.
HN2	Strassenbeleuchtung	100	02	Abend-Dämmer.		bis 01:00		ab 05:00	Morgendäm.
HN3	Strassenbeleuchtung	100	04	Abend-Dämmer.		bis 23:00		ab 05:00	Morgendäm.
	Terrarium	100	05	08:00	bis 20:00	20:00	bis 08:00		
	Weihnachtsbeleucht.	100	10	17:00	bis 23:00	00:00	bis 17:00		

Code	Strom-Tarife	Decabit		Hochtarif HT		Niedertarif NT		Samstag N' Sonntag NT	
HS	Tarif Gewerbe Spez.	104	20	07:00	bis 20:00	20:00	bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
NS	Tarif Gewerbe Gross	103	15	07:00	bis 20:00	20:00	bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
WT opt	Tarif Gewerbe klein	105	26	07:00	bis 20:00	20:00	bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
WT opt	Tarif Haushalt	105	25	07:00	bis 20:00	20:00	bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
WT WP	Tarif Wärmepumpen	105	28	07:00	bis 20:00	20:00	bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
ET 30	Einheitstarif	103	23	keine Steuerung		keine Steuerung		EIN ganze Woche	
GA	Tarif Allgemein	105	29	07:00	bis 20:00	20:00	bis 07:00	ab 13:00	ganzer Tag
-	Leistungsbegrenzung	104	22	02:00	24h				
-	Rückstellung Zähler	104	24	01:01		1x pro Monat		30./31.	
GL	Landwirtschaft	105	27	08:00	bis 20:00	20:00	bis 08:00	ab 13:00	ganzer Tag

Gr.	Boiler	Decabit		EIN	EIN	AUS	AUS	EIN Stunden	
	Grossboiler	106	30	00 - 07	+ 16 - 20	07 - 16	+ 20 - 00	11h	2 Blöcke
1	Boiler	106	31	22:00	bis 06:00	06:00	bis 22:00	08h	
1	Boiler	106	33	00:00	bis 06:00	06:00	bis 00:00	06h	
1	Boiler	106	35	01:00	bis 05:00	05:00	bis 01:00	04h	
2	Boiler	106	36	02:00	bis 06:00	06:00	bis 02:00	04h	
2	Boiler	106	37	23:00	bis 05:00	05:00	bis 23:00	06h	
3	Boiler	106	34	00:00	bis 04:00	04:00	bis 00:00	04h	
	Tagesboiler	106	32	13:00	bis 10:00	10:00	bis 13:00	21h	
	Tagesboiler	106	39	00 - 05	+ 07 - 09	05 - 07	+ 09 - 12	13h	4 Blöcke
				12 - 16	+ 18 - 22	16 - 18	+ 22 - 00		
4h	Boiler mit Sa./So.	106	38	01:00	bis 05:00	05:00	bis 01:00	Ein 13 - 17	an Sa.&So.

Gr.	Heizungen	Decabit		EIN	EIN	AUS	AUS	EIN Stunden	
	El. Speicher	108	40	22 - 07	+ 13 - 16	07 - 13	+ 16 - 22	12h	2 Blöcke
	El. Blockspeicher	108	41	22:00	bis 07:00	07:00	bis 22:00	9h	
	El. Heizungen	108	42	22:00	bis 07:00	07:00	bis 22:00	9h	
	El. Heizungen spez.	108	43	11:00	bis 09:00	09:00	bis 11:00	22h	

Gr.	Wärmepumpen	Decabit		EIN		AUS		EIN Stunden	
1	Wärmepumpe	109	45	11:30	bis 09:30	09:30	bis 11:30	22h	
2	Wärmepumpe	109	46	11:45	bis 09:45	09:45	bis 11:45	22h	
3	Wärmepumpe	109	47	12:00	bis 10:00	10:00	bis 12:00	22h	
	WP Notheizung	109	49	13:00	bis 09:00	09:00	bis 13:00	20h	
	Waschmaschinen	110	50	00:00	bis 00:00	-	bis -	24h	
RO	Zeitsynchronisierung		90	03:00	bis 03:05	-	bis -		